


Două deflagrații s-au produs în urma încălcării regulilor de securitate antiincendiare



Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 01 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24.

Potrivit informațiilor înregistrate, într-o locuință s-a produs o deflagrație a unui cazan pe combustibil solid, în urma căreia au fost deteriorate ușa, geamul și parțial bunurile materiale din interiorul cazangeriei. Incendiu în încăperea nu a avut loc, iar victime nu au fost raportate.

La fața locului, specialiștii IGSU au stabilit prealabil că incidentul s-a produs în urma nerespectării regulilor de securitate. Proprietara a aprins focul în cazan, însă a uitat să deschidă robinetele de apă aflate sub presiune. La aproximativ 10 minute după ce a părăsit încăperea, s-a produs deflagrația.

Un alt caz de încălcare a regulilor de securitate a fost înregistrat la data de 01 decembrie 2025, într-o locuință din satul Băcioi, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:18.

Conform informațiilor, o femeie în vârstă de 66 de ani a suferit arsuri de gradul III pe suprafața corpului în urma unei deflagrații produse la aragaz. Aceasta, a uitat să închidă aragazul, iar atunci când se afla în încăperea auxiliară și a încercat să aprindă focul la cazanul pe combustibil solid, acumularea de gaz a provocat o explozie. Incendiu în încăperea nu s-a produs. Ulterior, victima a fost preluată de către Serviciul medical de urgență și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În acest sens, salvatorii și pompierii îndeamnă cetățenii să verifice periodic funcționalitatea echipamentelor și tehnicii de uz casnic și să întrețină corespunzător instalațiile alimentate cu combustibil solid sau gaze. Mai mult, oamenii sunt rugați să aerisească încăperile înainte de a aprinde focul, să nu lase sursele de încălzire fără supraveghere și să respecte toate măsurile de siguranță în vederea prevenirii situațiilor de risc.

Angajații IGSU recomandă instalarea detectoarelor de fum și gaz în locuințe, întrucât acestea permit depistarea rapidă a scurgerilor periculoase și contribuie la prevenirea situațiilor excepționale.

În caz de situații de risc, apălați Serviciul de urgență 112.